



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service) โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

รหัสโครงการ... : 04010000-3656

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ส่วนเลขานุการ (กลุ่มงานประสานนโยบาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกชณิชา เวชกาญจนกุล 1293

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเบญจรัตน์ บริเพช 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากในแต่ละปี ประกอบกับภารกิจของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดบริการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ทำให้ในแต่ละวันจะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน ปัญหาที่พบคือบุคลากรส่วนใหญ่ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้งบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) มีจำนวนสูง จึงเป็นที่มาของโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒) เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
- ๓) รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ
- ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗.๕

เมื่อเทียบจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กำหนดวิธีการ มาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและคุ้มค่า ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ลงได้ร้อยละ 9.58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 376,440 หน่วย

คิดเป็นร้อยละ 11.042

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 103,203.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.39

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 285,440 หน่วย ลดลงจากค่าเฉลี่ยจำนวน 137,723.33 หน่วย

คิดเป็นร้อยละ 32.55

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการซึ่งปรากฏว่า

1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

- เดือนมกราคม 2563 มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 356,500 หน่วย ลดลงจาก ค่าเฉลี่ย (ระหว่าง กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562)

จำนวน 66,663.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15.75 เกินกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด

2 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการ-กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 6
- คณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 พบว่าสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
 - คณะทำงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 พบว่าสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 - :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 304,560 หน่วย ลดลงจาก ค่าเฉลี่ย (ระหว่าง กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) จำนวน 118,603.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.03 เกินกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 - :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้
 - 1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
 - 2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
 - 3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำปีเดือนมีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
 - 3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 365,000 หน่วย
 - 3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 7,680 หน่วย
 - รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 372,680 หน่วย
 - 3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 50,483.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 11.93 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 - :: 25/5/2563 : รายงานการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนเมษายน 2563 ดังนี้
 - 1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
 - 2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
 - 3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำปีเดือนเมษายน 2563 สรุปได้ดังนี้
 - 3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 346,000 หน่วย
 - 3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 13,360 หน่วย
 - รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนเมษายน 2563 จำนวน 359,360 หน่วย
 - 3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนเมษายน 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 63,803.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15.08 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 - :: 26/6/2563 : การดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
 - 1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
 - 2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
 - 3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
 - 3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย
 - 3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 13,120 หน่วย
 - รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 363,120 หน่วย
 - 3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 60,043.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.19 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
- รายงานครั้งที่ 7
- รายงานครั้งที่ 8
- รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้
 1. เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 357,000 หน่วย 2. เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 11,840 หน่วย รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 368,840 หน่วย 3. เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 54,313.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 12.84 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : สรุปการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
 2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
 3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
 3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 329,000 หน่วย
 3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 8,800 หน่วย
 รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 337,800 หน่วย
 3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 85,363.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.17 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2563 : 1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2563
 1.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
 1.2 เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
 1.2.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย
 1.2.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 9,520 หน่วย
 รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 359,520 หน่วย
 1.2.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กับ การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 63,643.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15.04 เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดังนี้
 เป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5
 ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เปรียบเทียบ ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 กับ ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 17.55 การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

